



„БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“

София 1046, бул. Христо Смирненски 1, УАСГ - Ректорат, ст. 115
моб.: 0879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com
www.bulaqua-standart.com

F 7.0-14, v.1.1

СЕРТИФИКАТ

ЗА

„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“

НА

VALROM Industrie S.R.L.

ЗА

**Пластмасови тръби за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от
полиетилен (PE100, PE100RC)**

**Произведени в: VALROM Industrie S.R.L., 28 Preciziei str, sector 6, Букурещ,
Румъния**

**Пуснати на пазара от: VALROM Industrie S.R.L., 28 Preciziei str, sector 6, Букурещ,
Румъния**

Органът за сертификация на строителни продукти „Знак за качество на БАВ“ (ОССП) към „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД удостоверява, че строителните продукти, описани в настоящия сертификат, са оценени и съответстват на изискванията на Схема А - Доброволна сертификация, съгласно следните международни стандарти:

БДС EN 12201-2:2024

Съгласно решение № VR-024-113/21.06.2024г.

Дата на първоначално издаване: 20.05.2022г.

Дата на издаване: 21.06.2024г.

Валидност: 19.05.2025г.

СЕРТИФИКАТ № VR-024-069/21.06.2024г.

Подпис:

Ръководител ОССП

/инж. Александър Маринчев/



Валидността на сертификата е 3 години, като ежегодно се преиздава след контролната проверка (одит) при установено съответствие на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително. Този сертификат включва 1бр. приложение от 1 страница, което е неразделна част от същия.

ОССП към „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД е акредитиран със Сертификат за акредитация, рег. № 7 ОСП/ 22.12.2023г., валиден до 22.12.2027г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012.

BULAKVA STANDART LTD
CERTIFICATION BODY FOR CONSTRUCTION PRODUCTS
"QUALITY MARK OF BWA"

1046 Sofia, 1 Hristo Smirnenski Blvd, UACEG - Rectorate, Room 115
mobile: +359 879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com

www.bulaqua-standart.com





„БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
„ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“

София 1046, бул. Христо Смирненски 1, УАСГ - Ректорат, ст. 115
моб.: 0879 52 50 51 office@bulaqua-standart.com
www.bulaqua-standart.com

Приложение №1

Към сертификат за „Знак за качество на БАВ“ № VR-024-069/21.06.2024г.

1. Размери

№	Продукт	Работно налягане PN, bar	SDR	Номинален размер DN/ OD, mm	Материал
1.	Тръба	10 16	17 11	$16 \leq DN/OD < 75$	- PE 100 и PE 100 RC; - PE 100 RC с коекструдиран слой от PE 100 RC от външната и/или вътрешната страна на тръбата;
2.	Тръба	10 16	17 11	$75 \leq DN/OD < 250$	- PE 100 RC с обелващ се, термопластичен, допълнителен слой от полипропилен (PP) върху външната част на тръбата („покрита тръба”).
3.	Тръба	10 16	17 11	$250 \leq DN/OD < 710$	

Дата на издаване: 21.06.2024г.

гр. София

Подпис:

Ръководител ОССП
/инж. Александър Маринчев/

